

# 山东鲁泰控股 集团有限公司 太平煤矿文件

鲁泰太发〔2024〕67号

## 关于第二季度对《矿井灾害预防和处理计划》 《生产安全事故应急预案》进行修订补充的 通知

矿属各单位：

根据《煤矿安全规程》第十二条规定和济宁市能源局《关于进一步规范重要紧急信息报送工作的通知》文件精神，结合矿井自然条件、生产接续及现场实际，对《矿井灾害预防和处理计划》《生产安全事故应急预案》进行修订补充，并下发至各单位贯彻执行，修订补充内容如下：

一、对《2024年度矿井灾害预防和处理计划》附件3井下灭火器材配备一览表进行修订（见附件1）。

二、对《2024年度矿井灾害预防和处理计划》附件8太平煤矿井上下调度电话号码表进行修订（见附件2）。

三、对《生产安全事故应急预案》P5页信息上报第一款内容进行修订补充为：发生一般生产安全事故（包含涉险事故），矿长接到事故报告后，应立即向矿业公司及集团公司电话报告初步情况，应于20分钟内电话快报济宁市能源局，30分钟内电话直报山东省能源局、山东省政府安委会；40分钟内书面报告济宁市能源局，1小时内报告国家矿山安全监察局山东局、济宁市应急管理局、邹城市应急管理局、太平镇人民政府。

- 附件：1. 井下灭火器材配备表  
2. 井上下调度电话号码表

山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿

2024年3月29日



## 附件 1

## 井下灭火器材配备表

序号	配备地点	灭火器材名称	规格	单位	数量	存放地点
1	井下爆炸物品库	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	5	库门口、库西门侧、库回风巷处各 1 套, 共 3 套。推车式干粉灭火器存放库门口、库回风侧
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	2	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防桶		个	2	
2	中央变电所	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	低压室入口、高压室入口各存放 1 套, 推车式干粉灭火器存放于高压室入口
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	1	
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
3	中央泵房	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	左右两个入口处各存放 1 套, 推车式干粉灭火器存放于管子道入口处
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	1	
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
4	采区变电所	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	左右两个入口处各存放 1 套
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	

序号	配备地点	消防器材名称	规格	单位	数量	存放地点
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
5	采区泵房	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	左右两个入口处各存放 1 套
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
6	充电硐室、 翻罐笼、装 载硐室	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	硐室（设备安装地点）上风侧 10m 范围内
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
7	高压配电 点、3 台及 以上电气 设备机电 硐室	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	机电硐室
8	避难硐室	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	6	避难硐室
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	

序号	配备地点	灭火器材名称	规格	单位	数量	存放地点
9	检修硐室	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	硐室进风侧入口处
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
10	材料库	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	硐室进风侧入口处
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
11	井底车场	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	副井井底车场信号硐室 10m 范围内
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	1	
		灭火沙箱	0.5m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
12	胶带输送机巷道、使用液力偶合器巷道	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	皮带机机头驱动滚筒或液力偶合器上风侧 2-10m 范围内
		灭火沙箱	0.2m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	

序号	配备地点	灭火器材名称	规格	单位	数量	存放地点
13	采煤工作面	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	各顺槽分别存放 1 套, 存放位置距离工作面 50m 以内
		消防掀	尖头	把	2	
		消防桶		个	2	
14	掘进工作面	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	距离迎头 50m 以内
		消防掀	尖头	把	2	
		消防桶		个	2	
15	油脂存放(硐室)处	推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	1	硐室进风侧入口处
		灭火沙箱	0.5m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀		把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	
16	八采区集中供液站	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC8 或 MFZL/ABC8	具	2	左右两个入口各存放 1 套
		推车式干粉灭火器	MFTZ/ABC35	具	1	
		灭火沙箱	0.5m <sup>3</sup>	个	1	
		消防掀	尖头	把	2	
		消防沙袋		个	20	
		消防桶		个	2	

备注: 1. 各存放地点配备的灭火器材不得少于上表规定的标准。

2. 各存放灭火器材的地点, 必须保持畅通, 不得有杂物, 不得影响灭火器材的取用。

3. 存放地点位置重合的, 可以合并为一处位置存放, 配备标准按数量较多的一项执行。

## 附件 2

## 井上下调度电话号码表

井 上 电 话				井 下 电 话	
调度总机	8 或 2000	充填站办公室	2051	8310 轨顺	2171
赵子友	2599	木厂值班室	2049	8310 轨顺泵站	2157
李修磊	2510	环保站	2052	8310 皮顺机头	2155
姚俊忙	2025	原煤仓下口	2010	8310 漏煤眼下口	2163
吴士坤	2098	压滤机	2035	8310 联络巷皮带机头	2155
文延蕾	2124	破碎机	2013	八采区集中供液站	2180
李 华	2069	调汰机	2011	8306 下轨顺	2171
江新兵	2030	副井上井口	2102	8306 上轨顺	2143
扈振波	2082	副井绞车房	2116	8306 皮顺	2161
于 利	2511	主井上井口	2048	8306 皮顺机头	2156
王 伟	2099	主井绞车房	2028	8306 沉淀池	2144
李 彪	2022	通风机房	2045	八采 40 绞车	2108
倪 新	2017	压风机房	2032	八采移变配电点	2106
梁亚涛	2093	地面变电所	2015	急救站	2079
赵尧峰	2190	设备库	2019	副井下井口	2137
方春峰	2023	矸石山	2070	主井下井口	2046
通防科	2066	铲车班	2060	中央变电所	2125
生产技术科	2021	皮带上仓	2016	中央泵房	2111
地质测量科	2134	高架皮带	2056	主水仓口	2183

地测科资料室	2097	机电机修	2080	翻罐笼	2181
安全科	2026	运输机修	2083	南炸药库	2119
信息站	2107	运输装料	2018	北翼皮带巷一部	2149
机电科	2053	大澡堂	2065	北翼皮带巷二部	2178
机电科资料室	2017	小澡堂	2041	北翼皮带巷三部	2179
调度指挥中心	2123	洗衣房	2039	北翼二部磁铁器	2154
调度资料室	2057	供暖办公室	2061	三联车场	2166
监控中心	2014	应急材料库	2092	三联变电所	2129
监控机台	2095	消防材料库	2052	防水闸门	2176
电话维修室	2027	北充填站办公室	2132	- 190m 避难硐室 1	2104
集控室	2189	北充填站控制室	2140	- 190m 避难硐室 2	2158
卫生所	2031	机厂车间	2038	六联煤仓	2118
兼职救护队办公室	2078	机电工区	2020	六联车场	2103
兼职救护队装备室	2062			六联绞车房	2160
采煤工区	2068			八采区变电所	2172
掘进工区	2040			八采一部皮带机头	2133
运输工区	2055			8310 二分层下轨顺	2182
通巷工区	2085			8310 二分层下轨顺皮带机头	2169
备注：行政电话转调度电话拨打 62060，调度电话转小灵通拨打 2072 或 2073。					

鲁泰控股集团太平煤矿矿长办公室

2024 年 3 月 29 日印发